



# Avaliação da Conformidade

Adobe Flash Player is no longer supported

Procurando algo?

Buscar

Página inicial (<http://www.inmetro.gov.br/>) / Qualidade (<http://www.inmetro.gov.br/qualidade/>) / Registro de objeto (...) / Consultar registros concedidos

## Registro de Objeto Consultar registros concedidos

### Q Detalhes do Registro 017753/2024

<b>Status</b>	<b>ALTENERGY POWER SYSTEMS BRASIL LIMITADA</b>		
<b>Ativo</b>	AV PRES JUSCELINO KUBITSCHK DE OLIVEIRA, 1041 SALA 74 Cep:15091-365   PINHEIROS - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP		
<b>Concessão</b>	Tel: (Telefone) 17 99136 3288 - <a href="mailto:mariani.pereira@apsystems.com">mariani.pereira@apsystems.com</a> (mailto:mariani.pereira@apsystems.com) - <b>CNPJ:</b>		
18/11/2024	<b>(CNPJ)</b> 53.323.280/0001-35		
	<b>Programa de Avaliação da Conformidade</b>		
	Sistemas e equipamentos para energia fotovoltaica (módulo, controlador de carga, inversor e bateria)		
	<b>Portaria Inmetro</b>	<b>Nome de Família</b>	<b>Certificado</b>
	<u>nº (número)</u> 140 de 21/03/2022	ELS-5K	Não aplicável



## ↳ Pesquisar histórico de alterações

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição	Código de barras
18/11/2024	Incluído	APstorage	ELS-5K	Inversor on-grid com bateria, máxima tensão C.C 60V, eficiência 93,0%, bifásico 220V, 5kW, sem transformador de baixa frequência no lado da rede.	
18/11/2024	Incluído	APstorage	ELS-5K	Inversor on-grid com bateria, máxima tensão C.C 60V, eficiência 93,0%, monofásico 220V, 5kW, sem transformador de baixa frequência no lado da rede.	

<< Voltar



**Barra GovBr** (<http://www.gov.br/acessoainformacao/>)

(<http://www.brasil.gov.br/>)